

Łuk gięty	Zasuwa liniowa	Trójnik żeliwny kołnierzowy równoprzelotowy DN100/100	Proj. połączenie z przewodem Hn3 PE 110x10 RC PN16, Rz.o.=191.46	Zasuwa liniowa	Łuk gięty	Łuk gięty	Kabel telek.	Kabel telek.	Łuk gięty	Łuk gięty	Gaz. w/pr ø200, Rz.o.=191.99
193.05	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00			193.30	193.53	
191.50	191.47	191.46	191.46	191.44	191.36	191.32			191.17	191.14	
1.55	1.54	1.54	1.54	1.56	1.64	1.68			2.13	2.39	

Łuk gięty	Łuk gięty	Łuk gięty	Łuk gięty
193.80	194.09	194.70	194.80
191.75	192.14	192.57	193.20
2.05	1.95	2.13	1.60

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ
ul. Kościerska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 691 454 353

TEMAT: **Rozbudowa sieci wodociągowej, dz. nr 7/7, 26/12, 27, 28, 29/1, 41, 42/31, 42/35, 42/47, 42/55, 44/11, 44/37, 44/39, 61, 62, obr. Zielona Wieś**

INWESTOR: **Gmina Nowa Karczma**
ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	SKALA
mgr inż. MIROSŁAW ŁOPATO	285/GD/2002		1:100/500
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	BRANŻA
			sanitarna
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	DATA
mgr inż. D. ŻYMIERCZYKIEWICZ			XII 2013

NAZWA RYSUNKU:
Profil podłużny wodociagu – skrzyżowanie 2 z siecią gazową wc De200, dz. nr 41

NR RYS. **4**