



W miejscach zbliżenia do linii napowietrznych zachować szczególną ostrożność – w przypadku potrzeby wnioskować wyłączenie.

Hydranty nadziemne położyć lokalizować przy ogrodzeniach, w miejscach najmniejszego zagrożenia przed uszkodzeniem przez pojazdy poruszające się po drogach nieutwardzonych.

Wielkości zasów odcinających – zgodnie z odrębnym rysunkiem węzłów wodociągowych.

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ
ul. Kościarska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 891 454 353

TEMAT: Rozbudowa sieci wodociągowej, dz. nr 7/7, 26/12, 27, 28, 29/
42/35 42/47 42/55 44/11 44/37 44/39 61 62 obr. Ziel.

INWESTOR: Gmina Nowa Karczma
ul. Kościarska 9, 83-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. MIROSLAW ŁOPATO	285/GD/2002	

SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. ARKADIUSZ MALINOWSKI	294/GD/2002	

OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. D. ŻMIERCZYKIEWICZ		

NAZWA RYSUNKU:
Profil podłużny sieci wodociągowej

Odcinek Tr2 - Hn1