



UWAGA:
Rzędne istniejącej kanalizacji ściekowej oraz innego uzbrojenia zweryfikować w trakcie robót. Zagłębienie przewodu wodociągowego dostosować do rzędnych rzeczywistych.
Połączenie z istniejącymi przyłączami wykonać złączkami skręcanymi typu ISO. Średnice połączeń dostosować do średnic istniejących przyłączy.
Do przyłączania do wodociągu stosować kompletne nawierłki wodociągowe z zasuwką.

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ
ul. Kościerska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 691 454 353



PROJEKT: **Przebudowa sieci wodociągowej w ramach uporządkowania gospodarki wodnej, dz. nr 38/3, 38/5, 44/9, 44/13, 44/19, 44/21, 44/27, 566, 571, 683, obr. geodezyjny Nowa Karczma**

INWESTOR: **Gmina Nowa Karczma**
ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. MIROSŁAW ŁOPATO	285/GD/2002		1:100/500
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	BRANŻA:
mgr inż. ARKADIUSZ MALINOWSKI	294/Gd/2002		sanitarna
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	DATA:
mgr inż. D. ŻYMIERCZYKIEWICZ			X 2013

NAZWA RYSUNKU:
Profil podłużny sieci wodociągowej na odcinku Tr4– Hn6

NR RYS.
7