



UWAGA:
Rzędne istniejącej kanalizacji sciekowej oraz innego uzbrojenia
zweryfikować w trakcie robót. Zagłębienie przewodu wodociągowego
dostosować do rzędnych rzeczywistych.
Połączenie z istniejącymi przyłączami wykonać złączkami skręcanymi typu
ISO. Średnice połączeń dostosować do średnic istniejących przyłączy.
Do przyłączania do wodociągu stosować kompletne nawiertki wodociągowe
z zasuwką.

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ
ul. Kościerska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 691 454 353



PROJEKT: **Przebudowa sieci wodociągowej w ramach uporządkowania gospodarki wodnej, dz. nr 38/3, 38/5, 44/9, 44/13, 44/19, 44/21, 44/27, 566, 571, 683, obr. geodezyjny Nowa Karczma**

INWESTOR: **Gmina Nowa Karczma**
ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	SKALA 1:100/100 1:100/200 1:100/500
mgr inż. MIROSŁAW ŁOPATO	285/GD/2002		
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	BRANŻA sanitarna
mgr inż. ARKADIUSZ MALINOWSKI	294/Gd/2002		
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	DATA X 2013
mgr inż. D. ŻYMIERCZYKIEWICZ			
NAZWA RYSUNKU: Profil podłużny sieci wodociągowej na odcinku Tr3– ZŁ8 z odejściami			NR RYS. 6