



UTWARDZENIE  
(ROZWIĄZANIE ZGODNIE Z KONSTRUKCJĄ  
WG BRANŻY DROGOWEJ)

PODŁOŻE WARSTWY UTWARDZONEJ  
(ROZWIĄZANIE ZGODNIE Z KONSTRUKCJĄ  
WG BRANŻY DROGOWEJ)

ZAGĘSZCZONE WYPEŁNIENIE ZASTOSOWANE  
ZGODNIE Z TABELĄ DOPUSZCZALNYCH MATERIAŁÓW  
WYPEŁNIAJĄCYCH

GEOWŁÓKNINA (np. GEODREN 250,  
GEOTEX 601 lub równorzędne)

ZASYPKA O GRUBOŚCI 15 cm (NAD KOMORA)  
Z TŁUCZNIA PŁUKANEGO 20 - 50 mm

TŁUCZEŃ PŁUKANY O UZIARNIENIU 20 - 50 mm  
PONIŻEJ ORAZ WOKÓŁ ŁOŻYSKA KOMÓR  
GRUBOŚĆ WARSTWY 30,5 cm

GEOWŁÓKNINA

KOMORA DERENAŻOWA PP  
POKRYWA SKRAJNA

**BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI**  
**DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ**  
ul. Kościelarska 33a, 83-430 Stara Kiszewa  
tel. 691 454 353



PROJEKT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej, dz. nr 38/3, 43/3, 44/7, 44/9,  
44/13, 44/19, 44/24, 44/27, 566, 567, 571, 572, 581, 612, 683,  
obr. geodezyjny Nowa Karczma  
INWESTOR: Gmina Nowa Karczma  
ul. Kościelarska 9, 83-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	SKALA
mgr inż. MIROSŁAW ŁOPATO	285/GD/2002		--
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	BRANŻA
mgr inż. ARKADIUSZ MALINOWSKI	294/Gd/2002		sanitarna
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA
mgr inż. D. ŻYMIERCZYKIEWICZ			X 2013

NAZWA RYSUNKU: Schemat uwarstwienia gruntu  
dla komór drenazowych  
NR RYS. 15