



Gmina Nowa Karczma

83 – 404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9

Tel. (0-58) 687-71-27(89)

www.nowakarczma.pl

Nowa Karczma, 04.04.2017r.

RRG.272.1.3.3.2017.RJ

WYJAŚNIENIA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NOWA KARCZMA - LUBIESZYNEK WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIE NR 1

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonała należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył robotę budowlaną o wartości brutto minimum 400 tysięcy złotych obejmującą m.in. budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o długości minimum 500 metrów, sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej o długości minimum 200 m oraz tłocznię ścieków lub przepompownię ścieków o maksymalnym godzinowym dopływie ścieków minimum 15 m³?

WYJAŚNIENIE NR 1

Zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót przedmiot zamówienia obejmuje m.in. montaż tłoczni ścieków stanowiącej wyposażenie przepompowni ścieków. Tłocznia ścieków to praktycznie przepompownia z separacją ciał stałych i późniejszym przetłoczeniem wyseparowanych zanieczyszczeń stałych do przewodu tłocznego. W związku z tym, zamawiający nie uzna spełnienia warunku, gdy Wykonawca wykaże klasyczną przepompownię (mokrą), w której ścieki doprowadzone kanałem grawitacyjnym wpływają bezpośrednio do zbiornika retencyjnego.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienia

Miejsce publikacji:

1. www.bip.nowakarczma.pl

Z up. WÓJTA
Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTA