

Nowa Karczma, 19.06.2017 r.

RRG.272.1.11.3.2017.RJ

**WYJAŚNIENIA**  
**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**„BUDOWA WIATY DO SKŁADOWANIA OSADU PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W  
REKOWNICY”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**ZAPYTANIE NR 1**

Zamawiający w Projekcie Wykonawczym w części 3.4.9 wskazał, iż konstrukcję stalową należy poddać cynkowaniu ogniowemu i na tak przygotowane podłoże należy nanieść zestaw malarski (warstwa podkładowa + nawierzchnia) dobrany do kategorii korozyjności C4 zgodnie z PN-EN ISO 14713-1.

Z uwago na tak zaproponowany sposób malowania, Wykonawca prosi o dopuszczenie jako równoważnej metody malowanie proszkowe.

Trwałość powłoki malowanej na mokro jest nieporównywalnie mniejsza. Nawet najdroższa farba nakładana na mokro nie jest w stanie zapewnić idealnie jednolitej powłoki, a odporność na czynniki chemiczne i atmosferyczne jest bardzo różna w zależności od rodzaju farb i producenta. W przypadku lakierowania proszkowego nie ma takich problemów - polakierowana powłoka jest jednorodna, równa i bardzo trwała - kilkukrotnie bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne czy oddziaływanie chemii, promieniowania UV, wilgoci. Jest to niepodważalna zaleta malowania farbami w proszku i zdecydowana przewaga nad malowaniem na mokro.

**WYJAŚNIENIE NR 1**

Zamawiający dopuszcza malowanie proszkowe konstrukcji stalowej, po wcześniejszym poddaniu cynkowaniu ogniowemu.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie

Miejsce publikacji:

1. [www.bjp.nowakarczma.pl](http://www.bjp.nowakarczma.pl)

**Z up. WÓJTA**  
*Wojciech Bronk*  
**ZASTĘPCA WÓJTA**