

1. Zestaw aeracji
2. Zestaw filtracyjny
3. Zestaw sprężarki
4. Zestaw dmuchawy
5. Zestaw hydroforowy
6. Zestaw chloratora
7. Rozdzielnia pneumatyczna
8. Rozdzielnia technologiczna
9. Rozdzielnia zestawu hydroforowego
10. Rozdzielnia główna
11. Przepływomierz DN65
12. Przepływomierz DN65
13. Zbiornik kontrolno-pomiarowy
14. Osuszacz powietrza kondensacyjny

Orurowanie i kształtki - stal nierdzewna AISI 304
Kształtki wg norm DIN : 2605, 2615, 2616, 2642 (PN10)

art projekt
ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.
ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna
NIP 591-163-58-00, Regon 220376462
tel/fax +48 58 680 83 69

732-14

INWESTOR: Gmina Nowa Karczma
ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma

SKALA 1:50

INWESTYCJA:
Przebudowa i nadbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą techniczną w m. Szatarpy, gm. Nowa Karczma, - działki nr 262/3

NR RYS. S3

DATA 09.2017

Technologia SUW – przekrój

PROJEKTANT:
mgr inż. Arkadiusz Malinowski
upr. nr 294/Gd/2002
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń
ASYSTENT PROJ: mgr inż. Zbigniew Korona