






4 szt . PALI L=9,5m - 6ø16 l=9,5m



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DLUGOSC PRETA	ILOSC			DLUGOSC RAZEM	
				PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW	Ø 16 A-IIIIN	Ø 6 A-I
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m
ZBROJENIE PALA - 4 szt.								
	1	16	9500	6	4	24	228.0	
	2	6	96300	1	4	4		385.2
	4	16	930	9	4	36	33.5	
RAZEM [ m ] :							261.5	385.2
MASA JEDN. [ kg/m ] :							1.58	0.22
MASA [ kg ] :							412.5	85.5
MASA CALK. [ kg ] :							497.9	

WYKAZY STALI PROFILOWEJ

POZ.	LICZBA	OPIS	DLUGOSC	CIEZAR JEDN.	CIEZAR 1 szt.	CIEZAR CALKOWITY	MATERIAL	UWAGI
	[szt.]		[mm]	[kg]	[kg]	[kg]		
ELEMENT ZBROJENIE PALA - 4 szt.								
3	3	BL.5x50	1380	2.0	2.7	8.3	S235JRG2	
RAZEM [kg]:						8.3	x 4szt. = 33.2	
TOTAL: 33.2								

- Uwagi:
1. Beton C 20/25
  2. Stal zbrojeniowa: A-IIIIN (RB500W) i A-I (St3S)
  3. Skok uzwojenia w palach - 150mm

art.	projekt	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2 83-400 Kościerzyna tel./fax 058/ 680 83 69 NIP 5911635800 Regon 220376462	
INWESTOR:			SKALA
GMINA NOWA KARCZMA UL. KOŚCIERSKA 9, 83-404 NOWA KARCZMA			1:50
INWESTYCJA:			NR RYS.
ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W M. SZATARPY GM. NOWA KARCZMA DZ. NR 262/3			KPZ-03
BRANŻA:			DATA
KONSTRUKCJA			09.2017
PŁYTA FUNDAMENTOWA ZBIORNIKA ZBROJENIE PALA			
PROJEKTANT:			
mgr inż. Elżbieta Wewiórska upr. nr 1957/Gd/85 w spec. konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń			
SPRAWDZAJACY:			
mgr inż. Zbigniew Toczek upr. nr 2352/Gd/86 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania i projektowania bez ograniczeń			