


BLOKI OPOROWE



	T80/80	Ł 90	K 80
L	400	400	900
L1	300	150	250
b	zmienna zależna od szerokości wykopu		
b1	150	150	150
h	300	300	600
h1	200	200	280

T - trójnik; Ł - łuk; K - kolano.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83

EcoTech
technologia dla środowiska

Przedmiot rysunku		Opis	
Blok oporowy - schemat		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Nowa Karczma	
		Adres dz. nr 145, 149/4, 149/10, 148, 160/10, 710/24, 710/25, 0007 obręb Nowa Karczma, jedn.ewid. 220607_2	
Skala	Specjalność	Inwestor	
-	Instalacyjna	Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9, 83-404 Nowa Karczma	
Data	Projektował	Uprawnienia	Podpis
11.2017	Magdalena Wysocka	POM/0060/PWOS/15	
Nr projektu	Opracował		Podpis
U/319/2017	Izabela Mioduszewska		
Nr rysunku	Sprawdził	Uprawnienia	Podpis
WS7			