



ZAKRES ZAMÓWIENIA



UWAGA:
Rzędnie istniejącej kanalizacji sciekowej oraz innego uzbrojenia
zweryfikować w trakcie robót. Zagłębienie przewodu wodociągowego
dostosować do rzędnych rzeczywistych.
Połączenie z istniejącymi przyłączami wykonać złączkami skręcanymi typu
ISO. Średnice połączeń dostosować do średnic istniejących przyłączy.
Do przyłączenia do wodociągu stosować kompletne nawiertki wodociągowe
z zasuwką.

<p align="center">BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DARIUSZ ZYMICZKIEWICZ u. Kościarska 38a, 83-400 Stara Kiszewa tel. 691 454 363</p>				
PROJEKT: Przebudowa sieci wodociągowej w ramach uporządkowania gospodarki wodnej, dz. nr 38/3, 38/5, 44/9, 44/13, 44/19, 44/21, 44/27, 566, 571, 683, obr. gminy Nowa Karczma				
INWESTOR: Gmina Nowa Karczma u. Kościarska 9, 83-404 Nowa Karczma				
PROJEKTOWAŁ:		NR UPRAWNIENI:		PODPIS:
mgr inż. MIROSŁAW ŁOPATO		285/G/2002		1:100/50
SPRAWDZIŁ:		NR UPRAWNIENI:		PODPIS:
mgr inż. ARKADIUSZ MAJNOWSKI		294/G/2002		BRANŻA: sanitarny
OPRACOWAŁ:		NR UPRAWNIENI:		PODPIS:
mgr inż. D. ZYMICZKIEWICZ				DATA X 2013
NAZWA RYSUNKU: Profil projektowy sieci wodociągowej na odcinku Tr1 – Tr11 (Hn1)				