


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Grabówko



- Legenda:
- A54 numer studni
  - PS tłocznia ścieków
  - SR1 studnia rozprężna

H<sub>0</sub>=2,17      zagłębienie dna projektowanego kanału  
H<sub>og</sub>=2,52      zagłębienie dna projektowanego kanału górnego  
H<sub>od</sub>=3,15      zagłębienie dna projektowanego kanału dolnego  
d<sub>h</sub>=0,63      kaskada (różnica H<sub>od</sub>–H<sub>og</sub>)  
E1      numer kolejny kolizji

Symbole projektowanych dopływów węzłowych:

↳ z lewej strony

↳ z prawej strony

Uwaga:  
Wartość rzędnej oraz głębokość kolizji podano w przybliżeniu.  
(np. E5 1t, gł.osi=0,80m)

P.p.=194,00			
Rzędna istniejącego terenu	204,00		
Rzędna dna proj. kanału	202,45		
Długość odcinka		45,70	
			3,60
			i=5,0‰
Proj. spadek kanału, odległość	L=49,30		
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200 PVC–U SDR34		
Prędkość, przepływ, wypełnienie			
Hektometr	45,70	49,30	

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.			
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83			
Przedmiot projektu		Opis	
Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, zlewnia PS1, odc. A32-A11		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Grabówko	
Adres		Grabówko - Rekownica Gmina Nowa Karczma	
Skala		Inwestor	
1:100/500		Gmina Nowa Karczma ul. Kosciarska 9 83-004 Nowa Karczma	
Data		Uprawnienie	
22.04.14r.		POM/0206/POOS/08	
Wzrostku		Opis	
Droczow		Podpis	
Wojciech Gawlik			
Sprawdził		Upewniono	
WS2		Podpis	