


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Grabówko



P.p. = 172,00	Ho=3,00	J1	E1 eNA, gł.osi=0,80 m	E2 rura ochronna DN100, gł.osi=0,80 m	E3 rura ochronna DN100, gł.osi=0,80 m	E4 eNA, gł.osi=0,80 m
Rzędna istniejącego terenu	186,53					
Rzędna dna proj. kanału	183,53					
Długość odcinka		23,60				
Proj. spadek kanału, odległość	L=23,60	i=45,0‰				
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200 PVC-U SDR34					
Prędkość, przepływ, wypełnienie						
Hektometr	3,15	6,10	23,60	33,30	39,50	42,40
	0					

Legenda:

- A54

numer studni
- PS

tłocznia ścieków
- SR1

studnia rozprężna

Ho=2.17 zagłębienie dna projektowanego kanału
Hog=2.52 zagłębienie dna projektowanego kanału górnego
Hod=3.15 zagłębienie dna projektowanego kanału dolnego
dh=0.63 kaskada (różnica Hod–Hog)
E1 numer kolejny kolizji

Symbole projektowanych dopływów węzłowych:

↙ z lewej strony

↘ z prawej strony

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość kolizji podano w przybliżeniu.
(np. E5 1t, gł.osi=0,80m)

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83				EcoTech Załącznik do pozwolenia	
Przedmiot projektu		Opis		Adres	
Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, zlewnia PS11, odc.J1-PS11		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Grabówko - Rekowinica		Gmina Nowa Karczma	
Skala	Brutto	Sanitarna	Inwestor	Gmina Nowa Karczma	
1:100/500			ul. Kościelna 9	83-404 Nowa Karczma	
Data	Projektant	Marcin Kaczmarek	Uprawnienie	POM/0206/POOS/08	Podpis
22.04.14r.					
Nr projektu	Opis	Wojciech Gawlik			Podpis
WS40	Sprzedaż		Uprawnienie		Podpis