



Gmina Nowa Karczma
83 – 404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9
Tel. (0-58) 687-71-27
www.nowakarczma.pl

Nowa Karczma, 03-03-2020 r.

RRG.272.1.1.2020.RJ

WYJAŚNIENIA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRABÓWKO POZA
GRANICAMI AGLOMERACJI UJĘTEJ W KPOŚK”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIE NR 36

W dokumentacji przetargowej wskazane jest zastosowanie tłoczni ścieków wykonanej ze stali St 37-2 z powłoką kompozytową oraz jednocześnie nie dopuszcza się wykonania zbiornika w stali o gatunku OH18N9 i OH17N12M2T bez zabezpieczeń antykorozyjnych. W odpowiedzi do pytania nr 29 Zamawiający nie dopuszcza wykonanie pasywacji jako metody zabezpieczenia antykorozyjnego, które to rozwiązanie jest możliwe do wykonania jako powłoka antykorozyjna na stali o gatunku OH18N9 i OH17N12M2T. Zamawiający odpowiedział na pytanie 29 zablokował wykonanie równoważne do opisanego w projekcie. Dalej odpowiedzią na pytanie nr 30 Zamawiający zablokował kolejne wykonanie równoważne. Odpowiedziami do przetargu Zamawiający wskazuje konieczność wykonania tłoczni ze stali St 37-2 z powłoką kompozytową. W połączeniu z odpowiedzią na pytanie 26, gdzie Zamawiający nie dopuszcza separatorów o konstrukcji poziomej, których zasada działania jest analogiczna do zasady działania urządzenia opisanego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, wskazane jest rozwiązanie tylko jednego producenta tłoczni dostępnego na rynku polskim. Opis przedmiotu zamówienia nie może naruszać Prawa Zamówień Publicznych art. 29 ust. 2 i 3, dlatego wnosimy o dopuszczenie wykonania tłoczni ze stali min. 316 lub ze stali min. 304 z dodatkową pasywacją oraz separatorów w konstrukcji poziomej. W przypadku odmowy prosimy o wskazanie minimum dwóch producentów, dostępnych na rynku polskim, spełniających wymagania opisane w projekcie oraz uszczegółowione odpowiedziami na pytania 26, 29 oraz 30.

WYJAŚNIENIE NR 36

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza się wykonanie zbiornika tłoczni ścieków ze stali o gatunku OH18N9 i OH17N12M2T (a także stali 37-2, stali 316 i stopów aluminium) pokrytych powłoką kompozytową zgodną z opisem technicznym w dokumentacji projektowej, która jest stosowana przy produkcji armatury wodno-ściekowej.

Na rynku zarówno krajowym jak i unijnym dostępnych jest wielu producentów tłoczni ścieków wyposażonych w separatory o konstrukcji pionowej, np.: Wilo, Strate, Ecol-Unicon, Ekofinn-Pol.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie

Miejsce publikacji:

1. www.bip.nowakarczma.pl

Z KP. WÓJTA
Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTA