



Gmina Nowa Karczma
83 – 404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9
Tel. (0-58) 687-71-27
www.nowakarczma.pl

Nowa Karczma, 04-03-2020 r.

RRG.272.1.1.2020.RJ

UZUPEŁNIENIE WYJAŚNIENIA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRABÓWKO
POZA GRANICAMI AGLOMERACJI UJĘTEJ W KPOŚK”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje uzupełnienie do wyjaśnienia nr 34 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIE NR 34

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu tłoczni PS3 i PS9 jest zaprojektowana sieć wodociągowa zakończona hydrantem na terenie w/w tłoczni. Czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić te pozycje ?

WYJAŚNIENIE NR 34

Należy uwzględnić sieć wodociagową i hydranty dla tłoczni PS3 i PS9. **W ramach sieci wodociagowej należy wykonać przyłącze do tłoczni PS3 o długości 60 m oraz przyłącze do tłoczni PS9 o długości 133 m. Przyłącza należy wykonać z rur PE RCPN10 Ø 90 oraz zakończyć hydrantem p.poż na terenie tłoczni. Włączenie do istniejącej sieci wodociagowej wykonać poprzez trójnik z połączeniem kołnierзовym.**

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie

Miejsce publikacji:

1. www.bip.nowakarczma.pl

Z up. WÓJTA

Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTA