



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Nowa Karczma, 24.12.2014r.

ZP.27.1.19.3.2014

## Wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

### „BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRABÓWKO – ETAP I”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### ZAPYTANIE NR 1

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 rozdz.2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskie Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w zadaniu możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienie na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia?

#### WYJAŚNIENIE NR 1

Nie dopuszcza się zastosowania pomp z wirnikiem typu Vortex, gdyż nie spełniają wymagań określonych w SIWZ. Zgodnie z SIWZ tłocznia PS1 powinna posiadać wysokosprawne wirniki wielokanałowe półotwarte oraz wewnętrzny system separacji. Ponadto, nie dopuszcza się separatorów ze stałymi elementami cedzącymi, pozostającymi stale w świetle przepływu ścieków (typu krata, sito, kosze prętowe itp.)

#### ZAPYTANIE NR 2

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej formularza ofertowego oraz pozostałych załączników dotyczących części formalnej, w formie edytowalnej.

#### WYJAŚNIENIE NR 2

Dokumentacja została udostępniona na stronie internetowej.

#### ZAPYTANIE NR 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy system przeciwdziałania zagniwaniu ścieków na kolektorze tłocznym przepompowni PS1 opisany w Projekcie Budowlanym w pkt 9.2.2 wchodzi w zakres robót etapu I? W przedmiarze robót brak pozycji dotyczących tego systemu..

#### WYJAŚNIENIE NR 3

System zagniwania opisany w punkcie 9.2.2 Projektu wykonawczego jest objęty etapem I i należy go ująć w pozycji obejmującej kompletną tłocznię ścieków.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie
2. [www.bip.nowakarczma.pl](http://www.bip.nowakarczma.pl)