



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Nowa Karczma, 17.12.2014r.

ZP.27.1.18.3.2014

**Wyjaśnienia i zmiany  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**„BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH  
ZIELONA WIEŚ I NOWA KARCZMA”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**ZAPYTANIE NR 17**

W nawiązaniu do parametrów przepompowni określonych w załączniku nr 10 prosimy o potwierdzenie, że dopuszcza się jako zabezpieczenie antykorozyjne wykonanie ze stali OH18N9.

**WYJAŚNIENIE NR 17**

Dokonuje się zmiany załącznika nr 10 przez zastąpienie symbolu stali OH18N9 na AISI 316Ti. W związku z powyższym załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego wyjaśnienia. W przypadku złożenia przez Wykonawcę załącznika nr 10 o poprzedniej treści, przyjmuje się, iż zobowiązał się do realizacji zamówienia zgodnie z niniejszą zmianą.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie
2. [www.bjp.nowakarczma.pl](http://www.bjp.nowakarczma.pl)