Wykonanie wlotu do rury trzonowej poprzez uszczelkę "in situ"



Tab. 1

Lp.	Nazwa elementu	Symbol
1	Dno ø400 do studni drenarskich	dn400
2	Rura trzonowa ø400 z PP–b (2m)	dn400
3	Uszczelka 4–wargowa "in situ"	Tab.2
4	Uszczelka tel. do rury strukturalnej	dn400
5	Teleskop z wpustem żeliwnym typu D 400 klasa obciążenia 400kN	dn315



Tab.2 Wymiary uszczelek "in situ" 4–wargowe

dn [mm]	Oznaczenie wymiaru	Wymiar [mm]		Średnica otworu [mm]
		L	ø do ødz	
110	110/138	65	138	
160	160/186	65	190	186
200	200/226	65	233	226

Połączenie rur kanalizacyjnych poprzez uszczelki "in situ" 4–wargowe

1. Rury kanalizacyjne z PVC–U



2. Rury kanalizacyjne PP–b



Tab. 3

Lp.	Nazwa elementu	DN [mm]	SN [kN/m²]
6	Rura kanalizacyjna z PVC–U	wg projektu	wg projektu
7	Złączka do kielicha PVC–U	wg projektu	–
8	Rura Pragma z uszczelką	wg projektu	8

Tab. 4

Teleskop ø315
T30K klasy B125
T50K klasy C250

Uszczelka jest wykonana z elastomeru SBR.
Tolerancja wykonania otworu pod uszczelkę powinna wynosić ±1,75 mm.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83

EcoTech technologie dla środowiska

Przedmiot rysunku Studzienka kanalizacyjna DN400 z osadnikiem		*Obiekt*	Przebudowa odcinka drogi gminnej Lubań - Liniewko Kościerskie
		Adres	Lubań gm. Nowa Karczma
Skala 1:20	*Branża* Sanitarna	*Inwestor*	Gmina Nowa Karczma ul. Kościerska 9 83-404 Nowa Karczma
Data 20.11.15	*Projektował* Marcin Kaczmarek	*Uprawnienia* POM/0206/POOS/08	*Podpis*
Nr rysunku WS-10	*Opracował*		*Podpis*