PROFIL

Kanalizacja sanitarna kolektor grawitacyjny



Skala 1:100/500

P.p.=175,00

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Sist
Rzędna istniejącego terenu	186,50	186,70	187,10	187,20	188,20	188,00	187,80	186,90	186,57
Rzędna dna proj. kanału	185,07	184,97	184,94	184,81	184,56	184,37	184,26	184,19	184,09

Długość odcinka	19,90	5,10	27,00	50,00	38,00	22,00	13,00	19,30
Proj. spadek kanału, odległość	L=194,30							i=5,0‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200, PCV							

Hektometr	0	16,90	19,90	25,00	28,60	41,30	52,00	1	2,00	31,10	40,00	51,40	62,00	75,00	87,40	94,30

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. E11 1NN, rz.osi=125.81) podano w przybliżeniu.

- Ho=1.63 zagłębienie dna rurociągu
- Hog=2.58 zagłębienie dna rurociągu górnego
- Hod=4.00 zagłębienie dna rurociągu dolnego
- dh=1.42 przepad (różnica Hod–Hog)

Ei numer kolejny przeszkody

Symbole przyłączy oraz dopływów węzłowych:

- z lewej zlewni
- P z prawej zlewni

- (S1) nazwa studni kanalizacyjnej
- (Sist) studnia istniejąca

Nieopisane studnie przyjmować jako ø630 z tworzywa sztucznego.

Rzędne włazów dostosować do istniejącego lub projektowanego terenu.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83
EcoTech technologie dla środowiska

Przedmiot rysunku: Profil kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej		Obiekt: Przebudowa odcinka drogi gminnej Lubań - Liniewko Kościerskie	
		Adres: Lubań gm. Nowa Karczma	
Skala: 1:100/500	Branża: Sanitrna	Inwestor: Gmina Nowa Karczma ul. Kościerska 9 83-404 Nowa Karczma	
Data: 28.12.15	Projektował: Marcin Kaczmarek	Uprawnienia: POM/0206/POOS/08	Podpis
Nr rysunku	Opracował	Uprawnienia	Podpis
WS-6	Sprawdził	Uprawnienia	Podpis