

Nowa Karczma, dnia 02-12-2015r.

K.GK.7021-1.30.2015

EcoTech Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Słoneczna 39a
83-021 Wiślina

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci kanalizacji deszczowej na działkach o nr geodezyjnych 33/26, 34/3, 34/7, 34/10, 34/23, 35/3, 36/4, 36/6, 37/4, 38/14, 38/21, 39/7, 41/5, 41/18, 244/1, 244/2, 245/10, 245/13, 245/15, 245/17, 245/18, 246, 247/10, 249/7, 249/8, 249/18 w obrębie geodezyjnym **Nowa Karczma**, gm. Nowa Karczma

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektować i wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych, o jednolitej ścianie, gładkich typu ciężkiego „S” (SN8) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w przypadku kształtek. Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych Ø 630 oraz betonowe Ø1000 i Ø1200. Wpusty uliczne z osadnikiem min 1,0m, wiadrem podwieszanym poniżej nasady oraz z pierścieniem odciążającym i przykryte kratką ściekową.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zaprojektować do gruntu za pomocą skrzynek retencyjno-rozsączających zlokalizowanych na działkach o nr geodezyjnym 36/4 oraz 246. Na odprowadzanie w/w wód w sytuacji konieczności należy uzyskać odpowiednie pozwolenie wodnoprawne. Sieć poprowadzić w miarę możliwości w drogach gminnych. W przypadku konieczności przejścia przez działki stanowiące własność osób trzecich należy uzyskać pisemne zgody właścicieli na etapie projektowania.

System projektowanej kanalizacji oraz poszczególne elementy na terenach przedmiotowych działek zaprojektować odpowiednio do istniejącego obciążenia od pojazdów samochodowych i zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w odrębnych przepisach.

Wszystkie koszty związane z tą inwestycją pokrywa Inwestor.

KIEROWNIK
Referatu planowania przestrzennego,
gospodarki komunal. i ochr. środowiska


.....
Wojciech Bronk

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. A/a

Sporządziła: Agnieszka Aszyk