



# SCHEMAT STUDNI D22 OSADNIKOWEJ BETONOWEJ DN 1000 Z PODUSZKĄ SORBENTOWĄ




1. Podsyпка piaskowa
2. Podbudowa z chudego betonu C12/15
3. Denna.
- Wykonana jako jednolity odlew z betonu samozagęszczalnego, dojrzewający w formie.
4. Przejęcia szczelne systemowe  
w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki  
wklejanej w gniazdo w ścianie denicy lub  
gniazda na rurę z uszczelką na bosym końcu.
5. Połączenie elementów studni przy pomocy  
uszczelki gumowej i pasty posilzowej
6. Kęgi betonowe wibroprasowane  
lub odlewane z betonu samozagęszczalnego
7. Szerokie (podwójne) szczelb złączowe w kolorze  
żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji.  
Układ stopni drabinkowy, w rozstawie  
pionowym 250mm.  
Konstrukcje stopnia stanowi rzeń stłowy  
w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.
8. Pokrywa odciążająca wykonana z żelbetu jako  
monolityczny odlew w kształcie pierścienia  
odciążającego i pokrywy.
9. Pierścienie regulacyjne betonowe
10. Właz żelwiny z wypełnieniem betonowym
11. Opcjonalna izolacja elementów betonowych,  
przy klasie ekspozycji XC2 oraz XC3
12. Przykanalik grawitacyjny Ø160 PVC-U
13. Poduszka sorbentowa o wymiarach Ø500  
Parametry i własności poduszki sorbentowej:  
- gęstość ok. 50 kg/m<sup>3</sup>  
- wysoka olejofilność do 30g oleju/1g sorbentu  
- bardzo duża hydrofobowość do 1% masy własnej  
- nietoksyczny i niezapalny  
- możliwość wielokrotnego użytku  
- zdolność do likwidacji filmu olejowego z powierzchni wody
14. Deflektor z blachy na dopływach.



Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2002.

Klasa betonu C40/50, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.

Wszystkie wymiary na rysunku podane w mm.

	
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wistina, Tel. 58 344 83 83	
Zakładowa Al. Przemysłu	
Przebudowa oddziału drogi gminnej 188012G Nowa Karczma – Lubieszyniek	
Dobry	
Przebudowa oddziału drogi gminnej 188012G Nowa Karczma – Lubieszyniek	
Adres	
ul. Szkolna w m. Nowa Karczma	
Inwestor	
Gmina Nowa Karczma ul. Koscielska 9 83-404 Nowa Karczma	
Upewniano	
POM/0206/POOS/08	
Podpis	
Podpis	
WD-07	