

SRR Ø200PCV, rz. dna 182,73



D1 Ø250PCV, rz. dna 182,73

1.Podsypka piaskowa

2.Podbudowa z chudego betonu C12/15

3.Dennica.
Wykonana jako jednolity odlew z betonu samozagęszczalnego, dojrzewający w formie.

4.Przejścia szczelne systemowe
w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki wklejanej w gniazdo w ścianie dennicy lub gniazda na rurę z uszczelką na bosym końcu.

5.Połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poślizgowej

6.Kręgi betonowe wibroprasowane
lub odlewane z betonu samozagęszczalnego

7.Szerokie (podwójne) szczeble złazowe w kolorze żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji.
Układ stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250mm.
Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

8.Pokrywa odciążająca wykonana z żelbetu jako monolityczny odlew w kształcie pierścienia odciążającego i pokrywy.

9.Pierścienie regulacyjne betonowe

10.Właz żeliwny z wypełnieniem betonowym

11.Opcjonalna izolacja elementów betonowch, przy klasie ekspozycji XC2 oraz XC3

12.Przykanalik grawitacyjny Ø160 PVC-U

13.Poduszka sorbentowa o wymiarach Ø500
Parametry i własności poduszki sorbentowej:
-gęstość ok. 50 kg/m3
-wysoka olejofilność do 30g oleju/1g sorbentu
-bardzo duża hydrofobowość do 1% masy własnej
-nietoksyczny i niezatapialny
-możliwość wielokrotnego użytku
-zdolność do likwidacji filmu olejowego z powerzchni wody

14.Deflektor z blachy na dopływach.

Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2002.
Klasa betonu C40/50, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.

Wszystkie wymiary na rysunku podane w mm.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83

EcoTech technologie dla środowiska

Przedmiot rysunku: Studnia osadnikowa DN1000, D2 z poduszką sorpcyjną		Obiekt: Budowa układu drogowego wraz z siecią kanalizacji deszczowej i wodociągowej dla Strefy Aktywności Gospodarczej OZE w Lubaniu	
		Adres: Dz, nr 151/1, 658 obręb Lubań	
Skala: 1:25	Branża: Sanitarna	Inwestor: Gmina Nowa Karczma ul. Kościerska 9 83-404 Nowa Karczma	
Data: 02.2016	Projektował: mgr inż. Marcin Kaczmarek	Uprawnienia: POM/0206/POOS/08	Podpis:
Nr rysunku: S-01	Opracował:		