

Nowa Karczma, 07-03-2019 r.

RRG.272.1.1.2019.RJ

WYJAŚNIENIA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**„ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ
W AGLOMERACJI NOWA KARCZMA”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIE NR 1

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

WYJAŚNIENIE NR 1

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania studzienek z tworzywa sztucznego o średnicy DN1200. Studnie z tworzywa sztucznego należy zastosować dla średnicy 630 i 315 montowane m.in. w miejscu włączenia przyłączy do sieci w części I zamówienia „Strefa” oraz części II zamówienia „Gdańska”.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie

Miejsce publikacji:

1. www.bjp.nowakarczma.pl

Z ur. WÓJTA
Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTA