

RRG.272.1.1.2019.RJ

Nowa Karczma, 11-03-2019 r.

WYJAŚNIENIA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**„ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ
W AGLOMERACJI NOWA KARCZMA”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIE NR 2

W dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV 160 zakończone studzienką PCV 425 w odległości ok. 1 m od granicy posesji.

W załączonym przedmiarze nie uwzględniono budowy studzienek na przykanalnikach. Czy do wyceny przyjęć montaż studzienki PCV na każdym przyłączy sanitarnym, czy montaż tylko rury PCV zakończonej korkiem w odległości 1m od granicy działki.

WYJAŚNIENIE NR 2

W części 2 zamówienia „Gdańska” należy uwzględnić studnie PCV w miejscu włączenia do sieci oraz przyłącza ze studniami PCV za granicą działki drogowej. W części 1 zamówienia „Strefa” należy uwzględnić studnie PCV w miejscu włączenia do sieci oraz przyłącza zakończone korkiem za granicą działki drogowej.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie

Miejsce publikacji:

1. www.bip.nowakarczma.pl


Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTA