

RRG.272.1.6.2019.RJ

Nowa Karczma, 24-06-2019 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

„MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI NOWA KARCZMA OBEJMUJĄCA MONTAŻ REZERWOWEGO ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIE NR 1

Czy Zamawiający dla oczyszczalni ścieków Lubań dopuszcza zastosowanie agregatu o mocy P.R.P. 135 kVA / 108 kW?

WYJAŚNIENIE NR 1

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania agregatów o mocy mniejszej, niż określona w SIWZ. Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatów o mocy większej maksymalnie o 20 %, niż określone w SIWZ.

ZAPYTANIE NR 2

Czy Zamawiający w przypadku agregatu dla oczyszczalni ścieków Lubań dopuszcza zastosowanie agregatu zapewniającego ciśnienie akustyczne nie większe niż 70 dBA z odległości 7 metrów?

WYJAŚNIENIE NR 2

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania agregatu o ciśnieniu akustycznym powyżej 67 dBA.

ZAPYTANIE NR 3

Czy Zamawiający może udostępnić schematy elektryczne poszczególnych obiektów oraz rysunki (mapy) lokalizacji agregatów na terenie poszczególnych obiektów?

WYJAŚNIENIE NR 3

Agregaty na przepompowniach zostaną zlokalizowane w odległości do 5 m od sterowni przepompowni. Agregat na oczyszczalni ścieków zostanie zlokalizowany w odległości ok. 20 metrów od istniejącej sterowni.

ZAPYTANIE NR 4

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów technicznych dotyczących oferowanych agregatów prądotwórczych (np. kart katalogowych, specyfikacji technicznych, instrukcji, opisów) potwierdzających spełnianie wszystkich parametrów i wymogów technicznych zawartych w SWZ?

WYJAŚNIENIE NR 4

Zgodnie z art. 25a PZP Wykonawca składa w ofercie oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający nie może wymagać dołączenia do oferty dokumentów określonych w zapytaniu.

ZAPYTANIE NR 5

Prosimy o określenie długości okablowania przewidzianego do wykonania we wszystkich lokalizacjach (odległości między miejscami posadowienia agregatów a rozdzielniami).

WYJAŚNIENIE NR 5

Odległość okablowania jest uzależniona od lokalizacji miejsca montażu okablowania w oferowanych agregatach. Przyjmując najczęściej występującą lokalizację montażu, można założyć, iż odległość ta wyniesie

ok. 6 metrów na przepompowniach ścieków oraz ok. 20 metrów na oczyszczalni ścieków.

ZAPYTANIE NR 6

Prosimy o określenie przebiegu trasy kablowej we wszystkich ośmiu lokalizacjach tj. sposobu instalacji okablowania na zewnątrz każdego z obiektów z określeniem długości prac ziemnych i wyszczególnieniem ewentualnych przeszkód terenowych - dróg, chodników, drzew itp. oraz informacji na temat przebiegu trasy kablowej w każdym budynku wewnątrz z wyszczególnieniem ewentualnych przewierć przez ściany i stropy.

WYJAŚNIENIE NR 6

Przepompownie ścieków są zamontowane w studniach i nie występują budynki. Rozdzielnie przepompowni ścieków zlokalizowane są w szafkach posadowionych na gruncie. Kabel zostanie umieszczony w gruncie, który jest utwardzony kostką betonową. Rozdzielnia oczyszczalni ścieków jest zlokalizowana w budynku. Ułożenie kabli wymaga wykonania dwóch przewierć w ścianach, ułożenia w korytach odcinka o długości ok. 15 m. oraz ułożenia w gruncie o nawierzchni trawiastej na pozostałej długości.

ZAPYTANIE NR 7

Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej, z której jasno będzie wynikało jakiej długości i jak prowadzone są przewody które należy wymienić, łączące rozdzielnie sterownicze z pompami.

WYJAŚNIENIE NR 7

Zamawiający nie wymaga wymiany kabli łączących rozdzielnie sterownicze z pompami.

ZAPYTANIE NR 8

Z uwagi na przewidziany zakres prac elektroenergetycznych w ośmiu obiektach (m. in. wymiana przewodów i rozdzielnic) oraz niekompletną dokumentację techniczną załączoną do SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 02.07.2019r. w celu uwzględnienia odpowiedzi Zamawiającego oraz informacji technicznych pozyskanych podczas wizji lokalnych w kalkulacji oferty.

WYJAŚNIENIE NR 8

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień **27.06.2019 r.**

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 12.3 obejmującą zmianę daty i godziny składania ofert z **25.06.2019 r. godz. 10:00** na **27.06.2019 r. godz. 11:00** oraz w punktach 12.6, 12.10 obejmującą zmianę daty i godziny otwarcia ofert z **25.06.2019 r. godz. 10:30** na **27.06.2019 r. godz. 11:30**.

Do wiadomości:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie

Z poważaniem

Miejsce publikacji:

1. www.bip.nowakarczma.pl

Z up. WÓJTA
Wojciech Bronk
ZASTĘPCA WÓJTA