




Przekrój A-A




Rzut



Uwaga:

1. Rurociąg grawitacyjny podczas posadawiania zbiornika przepompowni wsunąć do wewnątrz zbiornika ok. 0,5 m
2. Rurociąg tłoczny zakończyć kolumnierem 15 cm od ściany zbiornika
3. Wejście torem kablowym do studni zgodnie z Planem Zagospodarowania przepompowni
4. Instalacja sterowania i automatyki w dostawie z technologią.

Wszystkie wymiary na rysunku podano w mm.

	
EcoTech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83 <i>z siedzibą dla Stowarzyszenia</i>	
Przedmiot umowy	Objekt Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepiępowaniami w miejscowości Grabówko - Rekowitca
Tłocznia ścieków PS9	Adres Gmina Nowa Karczma
Stado 1:25	Inwestor Gmina Nowa Karczma ul. Kościeliska 9 83-404 Nowa Karczma
Data 22.04.14r.	Uprawnienie POM/0206/POOS/08
Nr umowy Oproczad	Podpis Wojciech Gawlik
S31	Uprawnienie POM/0042/POOS/11
Sprzedaż Adam Spisak	Podpis