Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Grabówko



P.p.=194,00

	SR1	A68	A69	A70	A71	A72	A73	A74	A75	A76	A77	A78	A79
Ho	1,68	1,63	1,61	1,69	1,61	1,79	2,57	2,71	2,82	2,34	1,84	1,90	2,12
Rzędna istniejącego terenu	209,20	207,90	206,75	204,30	204,00	204,00	204,50	204,50	204,50	203,90	202,50	201,40	201,40
Rzędna dna proj. kanału	207,52	206,27	205,14	202,61	202,39	202,21	201,93	201,79	201,68	201,56	200,66	199,50	199,28
Długość odcinka		50,00	18,80	50,60	11,00	35,00	55,10	28,60	22,60	24,50	50,00	23,30	4,30
Proj. spadek kanału, odległość		i=25,0% L=50,00	i=60,0% L=18,80	i=50,0% L=50,60	i=20,0% L=11,00	L=165,80			i=5,0%		i=18,0% L=50,00	i=50,0% L=27,60	
Proj. średnica nominalna, materiał		DN200 PVC-U SDR34											
Prędkość, przepływ, wypełnienie													
Hektometr		50,00	57,70	68,80	19,40	30,40	65,40	20,50	35,00	49,10	71,70	77,70	96,20	46,20	69,50	73,80

Φ_0 Φ_1 Φ_2 Φ_3

Legenda:

- A54 — numer studni
- PS — tłocznia ścieków
- SR1 — studnia rozprężna

Ho=2.17 — zagłębienie dna projektowanego kanału
Hog=2.52 — zagłębienie dna projektowanego kanału górnego
Hod=3.15 — zagłębienie dna projektowanego kanału dolnego
dh=0.63 — kaskada (różnica Hod–Hog)
E1 — numer kolejny kolizji

Symbole projektowanych dopływów węzłowych:

L — z lewej strony

P — z prawej strony

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość kolizji podano w przybliżeniu. (np. E5 1t, gł.osi=0,80m)

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83

Przedmiot rysunku: Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, zlewnia PS1, odc.SR1-A79		Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Grabówko	
		Adres: Grabówko - Rekownica Gmina Nowa Karczma	
Skala: 1:100/1000	Branża: Sanitarna	Inwestor: Gmina Nowa Karczma ul. Kościerska 9 83-404 Nowa Karczma	
Data: 22.04.14r.	Projektował: Marcin Kaczmarek	Uprawnienia: POM/0206/POOS/08	Podpis
Nr rysunku: WS9	Opracował: Wojciech Gawlik		Podpis
	Sprawdził	Uprawnienia	Podpis