

Nowa Karczma, 08-12-2020 r.

RRG.272.1.9.2020.RJ

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA**  
**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**„DOSTAWA I MONTAŻ TRZECH GRUNTOWYCH POMP CIEPŁA DLA ŚWIETLIC  
WIEJSKICH GMINY NOWA KARCZMA”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**ZAPYTANIE NR 1**

Czy podana w PFU minimalna temperatura zasilania instalacji grzewczej (65C) jest temperaturą zasilania z pompy ciepła? Jeśli tak to zakres pracy pompy ciepła powinien być powyżej 65C na wyjściu z pompy ciepła.

**WYJAŚNIENIE NR 1**

Wskazana temperatura 65°C określa temperaturę zasilania pompy ciepła na górnym źródle.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Wojciech Bronk  
Zastępca Wójta

Do wiadomości:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie

Miejsce publikacji:

1. [www.bip.nowakarczma.pl](http://www.bip.nowakarczma.pl)